



УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ

В.Л. Круглов
«10» мая 2016 г.

Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (учебный корпус).

1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание переменной этажности, общей площадью 14080,1 м².

Здание условно разделено на несколько блоков (помещений), которые сдавались в эксплуатацию в разное время:

- в 1982г. - Блок V, VI (помещение 2) трехэтажное, с эксплуатируемой кровлей, общей площадью -2707,7м²;

- в 1984г. - Блок I (помещение 6) четырехэтажное, общей площадью – 1444,6 м², блок IV (помещение 7) четырехэтажное, общей площадью – 1462,3м²;

- в 2004г. - Блок III (помещение 1) четырехэтажное, общей площадью – 1057,0м²;

- в 2010г. - Блок «Ц» (помещение 8,9) семиэтажное, с двумя концертными залами, общей площадью -704,5 и 5455,4м².

- в 2012г. – помещение 18 (Блок 2) – четырехэтажное, общей площадью – 1248,6 м².

Во всех блоках имеются подвальные помещения.

- наличие прилегающего земельного участка (да); 14326 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2015г. (капитальный ремонт эксплуатируемой кровли 5-6 блоков).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего по мере финансирования, капитального по мере финансирования

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств», ФГБОУ ВО КГИИ

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Министерство культуры Российской Федерации
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездииковский пер., 7/6, стр. 1, 2; Телефон/факс: +7 (495) 629-20-08; E-mail: mail@mkrf.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование, средне-специальное образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очное и заочное обучение

2.4. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность: 800 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт (Остановка «Академия музыки и театра» – автобусы: №49 Кардиологический центр – Ветлужанка; №50 Станция Красноярск-Северный – Стела; №53 Школа милиции – Ветлужанка; №63 Солнечный (ул. Светлова) – Академгородок; №65 Станция Красноярск-Северный – ДК Кировский (конечная); №68 Спортзал – Сопка (проспект Свободный); №71 Спортзал – пос. Таймыр; №76 Бигси – Академгородок; №77 КрАЗ – Ж/д больница; №79 Рокоссовского – ДК Кировский; №81 Сибирский элемент – Ж/д вокзал; №83 Ульяновский проспект (конечная) – Дом ученых; №85 Даурская – Ветлужанка; №87 Солнечный (ул. 60-летия СССР) – Ветлужанка; № 91 КрАЗ – Ветлужанка; №98 КрАЗ – ЛДК. Троллейбусы: №7 Спортзал – Ж/д вокзал (конечная); №8 Школа (ул. 9 мая) – Ж/д вокзал (конечная); №15 Спортзал – БСМП (ул. Лесопарковая). Маршрутное такси №106а Междугородный автовокзал – Дивногорск (пл. Строителей) (Дивногорск). Остановка «Метрополь» – автобусы: №76 Академгородок – Бигси; №85 Ветлужанка – Даурская.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от **Остановки «Академия музыки и театра»** - 50 м, от **Остановки «Метрополь»** - 100 м.

3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; один – регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – ступени на «Площади искусств» - прилегающая территория к зданию)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выполнен пандус ко входу в здание Института)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (полная доступность всех мест обслуживания), «Б» (локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: объект частично доступен, требуется частичная адаптация.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Требуется приобретение технических средств реабилитации

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения денежных средств

в рамках исполнения программы: финансирование мероприятий по капитальному ремонту и сохранению объектов культурного наследия, находящихся в пользовании подведомственных учреждений (выделение целевых субсидий).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации здание Института будет доступно для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с федеральным государственным органом, осуществляющим функции учредителя ФГБОУ ВО КГИИ – Министерство культуры Российской Федерации

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru, kartadostupnosti.ru, «GoogleMaps», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «24geo.ru»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг № 2 от «10» мая 2016 г.,
2. Акт обследования объекта к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг № 2 от «10» мая 2016 г. с приложениями.



УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ

В.Л. Круглов
«10» мая 2016 г.

Анкета к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (учебный корпус).

1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание переменной этажности, общей площадью 14080,1 м².

Здание условно разделено на несколько блоков (помещений), которые сдавались в эксплуатацию в разное время:

- в 1982г. - Блок V, VI (помещение 2) трехэтажное, с эксплуатируемой кровлей, общей площадью -2707,7м²;

- в 1984г. - Блок I (помещение 6) четырехэтажное, общей площадью -1444,6 м², блок IV (помещение 7) четырехэтажное, общей площадью -1462,3м²;

- в 2004г. - Блок III (помещение 1) четырехэтажное, общей площадью -1057,0м²;

- в 2010г. - Блок «Ц» (помещение 8,9) семиэтажное, с двумя концертными залами, общей площадью -704,5 и 5455,4м².

- в 2012г. – помещение 18 (Блок 2) – четырехэтажное, общей площадью – 1248,6 м².

Во всех блоках имеются подвальные помещения.

- наличие прилегающего земельного участка (да); 14326 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2015г. (капитальный ремонт эксплуатируемой кровли 5-6 блоков).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего по мере финансирования, капитального по мере финансирования

1.6. Название организации (учреждения) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств», ФГБОУ ВО КГИИ

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация Министерство культуры Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2; Телефон/факс: +7 (495) 629-20-08; E-mail: mail@mkrf.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование, средне-специальное образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очное и заочное обучение

2.4. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность: 800 человек

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт (Остановка «Академия музыки и театра» – автобусы: №49 Кардиологический центр – Ветлужанка; №50 Станция Красноярск-Северный – Стела; №53 Школа милиции – Ветлужанка; №63 Солнечный (ул. Светлова) – Академгородок; №65 Станция Красноярск-Северный – ДК Кировский (конечная); №68 Спортзал – Сопка (проспект Свободный); №71 Спортзал – пос. Таймыр; №76 Бигси – Академгородок; №77 КрАЗ – Ж/д больница; №79 Рокоссовского – ДК Кировский; №81 Сибирский элемент – Ж/д вокзал; №83 Ульяновский проспект (конечная) – Дом ученых; №85 Даурская – Ветлужанка; №87 Солнечный (ул. 60-летия СССР) – Ветлужанка; № 91 КрАЗ – Ветлужанка; №98 КрАЗ – ЛДК. Троллейбусы: №7 Спортзал – Ж/д вокзал (конечная); №8 Школа (ул. 9 мая) – Ж/д вокзал (конечная); №15 Спортзал – БСМП (ул. Лесопарковая). Маршрутное такси №106а Междугородный автовокзал – Дивногорск (пл. Строителей) (Дивногорск). Остановка «Метрополь» – автобусы: №76 Академгородок – Бигси; №85 Ветлужанка – Даурская.

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от **Остановки «Академия музыки и театра»** - 50 м, от **Остановки «Метрополь»** - 100 м.

3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; один – регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – ступени на «Площади искусств» - прилегающая территория к зданию)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выполнен пандус ко входу в здание Института)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (полная доступность всех мест обслуживания), «Б» (локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

Все зоны и участки	Требуется приобретение технических средств реабилитации
--------------------	---

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано Субботина Т.В., главный инженер, тел. моб. 8 (391) 2927267

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



И. о. ректора ФГБОУ ВО КГИИ

В.Л. Круглов
«10» мая 2016 г.

**Акт обследования объекта
к паспорту доступности
для инвалидов объекта и услуг № 2**

ФГБОУ ВО КГИИ

«10» мая 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (учебный корпус).

1.2. Адрес объекта 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание переменной этажности, общей площадью 14080,1 м².

Здание условно разделено на несколько блоков (помещений), которые сдавались в эксплуатацию в разное время:

- в 1982г. - Блок V, VI (помещение 2) трехэтажное, с эксплуатируемой кровлей, общей площадью -2707,7м²;

- в 1984г. - Блок I (помещение 6) четырехэтажное, общей площадью -1444,6 м², блок IV (помещение 7) четырехэтажное, общей площадью -1462,3м²;

- в 2004г. - Блок III (помещение 1) четырехэтажное, общей площадью -1057,0м²;

- в 2010г. - Блок «Ц» (помещение 8,9) семиэтажное, с двумя концертными залами, общей площадью -704,5 и 5455,4м².

- в 2012г. – помещение 18 (Блок 2) – четырехэтажное, общей площадью – 1248,6 м².

Во всех блоках имеются подвальные помещения.

- наличие прилегающего земельного участка (да); 14326 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта 2015г. (капитальный ремонт эксплуатируемой кровли 5-6 блоков).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего по мере финансирования, капитального по мере финансирования

1.6. Название организации (учреждения) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный институт искусств», ФГБОУ ВО КГИИ

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Учреждение предоставляет образовательные услуги – высшее образование и средне-специальное образование, очное и заочное обучение.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт (Остановка «Академия музыки и театра» – автобусы: №49 Кардиологический центр – Ветлужанка; №50 Станция Красноярск-Северный – Стела; №53 Школа милиции – Ветлужанка; №63 Солнечный (ул.

Светлова) – Академгородок; №65 Станция Красноярск-Северный – ДК Кировский (конечная); №68 Спортзал – Сопка (проспект Свободный); №71 Спортзал – пос. Таймыр; №76 Бигси – Академгородок; №77 КрАЗ – Ж/д больница; №79 Рокоссовского – ДК Кировский; №81 Сибирский элемент – Ж/д вокзал; №83 Ульяновский проспект (конечная) – Дом ученых; №85 Даурская – Ветлужанка; №87 Солнечный (ул. 60-летия СССР) – Ветлужанка; № 91 КрАЗ – Ветлужанка; №98 КрАЗ – ЛДК. Троллейбусы: №7 Спортзал – Ж/д вокзал (конечная); №8 Школа (ул. 9 мая) – Ж/д вокзал (конечная); №15 Спортзал – БСМП (ул. Лесопарковая). Маршрутное такси №106а Междугородный автовокзал – Дивногорск (пл. Строителей) (Дивногорск). **Остановка «Метрополь»** – автобусы: №76 Академгородок – Бигси; №85 Ветлужанка – Даурская.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от **Остановки «Академия музыки и театра»** - 50 м, от **Остановки «Метрополь»** - 100 м.

3.2.2. время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; один – регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – ступени на «Площади искусств» - прилегающая территория к зданию)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выполнен пандус ко входу в здание Института)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (полная доступность всех мест обслуживания), «Б» (локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: объект частично доступен, требуется частичная адаптация.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Требуется приобретение технических средств реабилитации

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения денежных средств

в рамках исполнения программы: финансирование мероприятий по капитальному ремонту и сохранению объектов культурного наследия, находящихся в пользовании подведомственных учреждений (выделение целевых субсидий).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации здание Института будет доступно для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с федеральным государственным органом, осуществляющим функции учредителя ФГБОУ ВО КГИИ – Министерство культуры Российской Федерации

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru, kartadostupnosti.ru, «GoogleMaps», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «24geo.ru»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 15 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ: | |

Блок 1 (пом.6) на 15 л.
Блок 2 (пом.18) на 19 л.
Блок 3 (пом.1) на 18 л.
Блок 4 (пом.7) на 15 л.
Блок 5, 6 (пом.2) на 17 л.
Блок Ц подвал (пом.8) на 8 л.
Блок Ц (пом.9) на 21 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): Схема движения к объекту – на 1 л.

Руководитель рабочей группы
Проректор по АХР Марьянчик В.П. _____

Члены рабочей группы:

Юрист Куц Е.С. _____

Главный инженер Субботина Т.В. _____

Инженер по эксплуатации зданий Речкин И.В. _____

Комендант центрального блока Ягнышева А.А. _____

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Специалист Городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями МБУ «Радуга» Прудникова Л.Д. _____

Управленческое решение согласовано «10» мая 2016 г. (протокол №1)

Комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг.

Приложение 1
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Схема 1	1,2	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Схема 1	1,2	Отсутствуют места отдыха у главного входа, нет тактильных наземных указателей	К, О, С	Установка	приобретение ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	1, 2	Нет поручней, контрастной окраски крайних ступеней	К, О, С, Г, У	Установка	приобретение ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть	Схема 1	1, 2	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	Схема 1	1	Нет маркированного машино-места	К, О	Маркировка	ТР
1.6	Общие требования к зоне				Нет мест отдыха, тактильных и зрительных наземных указателей, поручней, не обозначены места автостоянки	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие все приспособления	приобретение ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП-В</i>	Схема 1	1,2	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
--	-------------	---------	-----	---

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Территория принадлежащая Институту, доступна полностью всем, необходима частичная адаптация с помощью приобретения ТСР.

Приложение 2
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Схема 1	1, 2	Нет поручней, контрастной окраски крайних ступеней, тактильных наземных полос	К, О, С	Установка	приобретение ТСП
2.2	Пандус (наружный)	есть	Схема 1	1, 2	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Схема 1	4	Нет рельефных тактильных полос, нескользящих покрытий	К, О, С, Г, У	Установка	приобретение ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	5	-	-	-	-
	Общие требования к зоне				Нет поручней, информационных тактильных и зрительных наземных средств	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие все приспособления	приобретение ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДП-В</i>	Схема 1	1-5	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание Института, доступен полностью всем, необходима частичная адаптация с помощью приобретения ТСР.

Приложение 3
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Позэтажный план (тех. паспорт)	6	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Позэтажный план (тех. паспорт)	7	Нет контрастной окраски крайних ступеней, тактильных напольных полос	С	Установка	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	8	-	-	Технически невозможно, приобретенны мобильные пандусы	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	Позэтажный план (тех. паспорт)	9	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	10	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Позэтажный план (тех. паспорт)	11	-	-	-	-
	Общие требования к зоне				Нет контрастной окраски крайних ступеней, тактильных напольных полос	С	Привести в соответствие все приспособления	приобретение ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП-В</i>	Поэтажный план (тех. паспорт)	6-11	<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Института, доступны полностью всем, необходима частичная адаптация с помощью приобретения ТСП.

Приложение 4 (Г)
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (концертные залы)	есть	Поэтажный план (тех. паспорт)	12	Частично нет устройств информации (визуальных, тактильных, звуковых)	К, О, С, Г, У	Установка	приобретение ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне				Частично нет устройств информации (визуальных, тактильных, звуковых)	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие все приспособления	приобретение ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	<i>ДЧ-В</i>	Поэтажный план (тех. паспорт)	12	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

объекта). Вариант 1				
---------------------	--	--	--	--

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (вариант 1) Института, доступна частично всем, необходима частичная адаптация с помощью приобретения ТСП.

Приложение 5
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Позтаж-ный план (тех. паспорт)	13	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Позтаж-ный план (тех. паспорт)	14	-	-	-	-
	Общие требования к зоне				Нарушения не выявлены	К, О, С, Г, У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	Позтаж-ный план (тех. паспорт)	13, 14	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения Института, доступны полностью всем, рекомендуется по мере финансирования увеличить количество туалетных комнат, укомплектованных средствами ТСР.

Приложение 6
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг
от «10» мая 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте ФГБОУ ВО КГИИ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 22
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6, 10, 13-15	Частично отсутствуют	К, О, С, Г, У	Установка	приобретение ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	15	Частично отсутствуют	К, О, С, Г, У	Установка	приобретение ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	6, 10, 13-15	Частично отсутствуют	К, О, С, Г, У	Установка	приобретение ТСР
	Общие требования к зоне				Частично отсутствуют устройства информации	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие все приспособления	приобретение ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	<i>ДЧ-В</i>	-	6, 10, 13-15	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте, доступны частично всем, необходима частичная адаптация с помощью приобретения ТСР.